

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, КНМ 55230061000204933073 от 02.02.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. (3812) 44-92-46,
электронная почта: info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Советскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644029, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 37, тел. (3812) 67-34-21,
электронная почта: tond_sao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 55-008-2023/0323пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска
«Детский сад № 319»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой инспекционный визит № 55-008-
2023/0323рс от 02.02.2023 «08» февраля 2023 г. государственным инспектором Советского
административного округа г. Омска по пожарному надзору Клок Анной Юрьевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведен: внеплановый инспекционный визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий Ладыгина
Оксана Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка о выполнении и
-------	--	--	--	------------------------

	места выявленного нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности	
1.	Покрытие пола на путях эвакуации (помещение № 1 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта нежилого строения от 30.05.2012 инвентарный номер 482521/1П-А) выполнено материалом (факт. линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности, (не предоставлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов)	ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 6, ч. 3 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.05.2023	
2.	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (фактически при проверке работоспособности системы АПС в коридоре, пищеблоке группах № 10,12 на 1-го этажа, помещениях групп № 1,2,3,4,6,музыкальном зале на 2-ом этаже извещатели находятся в неисправном состоянии) (внесена запись в журнал ЭСПС)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.05.2023	
3.	Не обеспечена I категория надежности электроснабжения электроприемников системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (внесена запись в журнал ЭСПЗ)	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4 приложение А формула А1 СП 6.13130.2021	10.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор Советского
административного округа г. Омска

по пожарному надзору

Клок А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного
надзора)



(подпись)