



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Советскому АО г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Предписание № 123/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 319»
заведующей Ладыгиной Оксане Ивановне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Советского АО
г. Омска по пожарному надзору Бесчастных В.И. от 30.03.2021 № 123, ст. 6.1 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 06 апреля 2021 по 23 апреля 2021 проведена
плановая выездная проверка государственным инспектором Советского АО г. Омска по пожарному
надзору Клок А.Ю. нежилые помещения, территория Бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Омска «Детский сад № 319» по адресу: г. Омск, ул. Малая Ивановская, 45

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей БДОУ г. Омска «Детский сад № 319» Ладыгиной О.И.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-----------|---|---|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 123/1/1-1 | Покрытие пола на путях эвакуации (коридор на первом этаже поэтажного плана технического паспорта нежилого строения от 30.05.2012 инвентарный номер 482521/1П-А) выполнено материалом (факт. установлен линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности, выше чем КМ2 (не предоставлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов) | (ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 6, ч. 3 ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») | 01.02.2022 | |
| 123/1/1-2 | Не обеспечена I категория надежности электроснабжения электроприемников системы пожарной сигнализации оповещения и управления | (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3 СП 6.13130.2013) | 01.02.2022 | |

| | | | | |
|-----------|---|--|------------|--|
| | эвакуацией людей при пожаре. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме | | | |
| 123/1/1-3 | Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (фактически при проверке работоспособности системы АПС в помещениях группы № 6 (помещение № 28 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта нежилого строения от 30.05.2012 инвентарный номер 482521/1П-А) на втором этаже извещатели находятся в неисправном состоянии) | (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) | 01.02.2022 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:


Государственный инспектор
Советского АО г. Омска
по пожарному надзору
23.04.2021



А.Ю. Клок

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
23.04.2021


(должность, фамилия, инициалы)
г. Омск, Жетский сад
№314 ч. Нагорный О.И.