



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Советскому АО г. Омска**
(наименование органа государственного контроля (надзора))

**Предписание № 243/1/1-1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Омска
«Детский сад № 319»**

**Заведующему БДОУ г. Омска «Детский сад № 319»
Ладыгиной Оксане Ивановне**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Советского АО г. Омска по пожарному надзору Султанова Р.Р. от 22 июня 2021 года № 243, ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в период с «25» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «30» июня 2021г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., проведена **внеплановая, выездная проверка** государственным инспектором Советского АО г. Омска по пожарному надзору Зыкиной Светланой Викторовной, здания, помещений юридического лица БДОУ г. Омска «Детский сад № 319» по адресу: 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 45.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с и.о. заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 319» Ляхович Евгенией Сергеевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках не предусмотрено аварийное освещение (эвакуационное)	ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

КОПИЯ ВЕРНА
20.06.2022
В.И. Мещеряков

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:

Государственный инспектор Советского АО г. Омска
по пожарному надзору
30.06.2021



С.В. Зыкина

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

30.06.2021

и. о. Заведующего БДОУ г. Омска
«Детский сад № 319»
Ляхович Е.С.

(должность, фамилия, инициалы)

№	Дата	Содержание	Подпись

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33

