

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 26.01.2022 КНМ № 55220061000201592920

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. (3812) 44-92-46,

электронная почта: info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности

и профилактической работы по Советскому АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644029, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 37, тел. (3812) 67-34-21,

электронная почта: tond_sao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 55-3-2022/0006рс /1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА
ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 319»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 2 от 11.01.2022 в период с «02» февраля 2022 г. по «04» февраля 2022 г. государственным инспектором Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Клок Анной Юрьевной,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

входе, которого присутствовал заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 319» Ладьгина О.И.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка о выполнении и
-------	--	--	--	------------------------

	места выявленного нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности	
1.	Покрытие пола на путях эвакуации (помещение № 1 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта нежилого строения от 30.05.20125 инвентарный номер 482521/1П-А) выполнено материалом (факт. линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности, выше чем КМ2 (не предоставлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов)	(ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 6, ч. 3 ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.02.2023	
2.	Не обеспечена I категория надежности электроснабжения электроприемников системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (внесена запись в журнал ЭСПЗ)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4, приложение А формула А1 СП 6.13130.2021).	01.02.2023	
3.	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (фактически при проверке работоспособности системы АПС в коридоре, пищеблоке группах № 10,12 на 1-го этажа, помещениях групп № 1,2,3,4,6, музыкальном зале на 2-ом этаже извещатели нахо-	(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	01.02.2023	

дятся в неисправном состоянии) (внесена запись в журнал ЭСПС)			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору

Клок Анна Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)